

Отчет об исполнении

представления Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Приморском, Петроградском, курортном, Кронштадтском районах от 29.02.2016 № 78-05-07/61, полученное 29.02.2016, выданного Государственному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад №4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга «О нарушении обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"»

Дата проверки	Орган, проводивший проверку	Тема проверки	Нарушенная норма нормативного правового акта (пункт (подпункт, статья), вид, наименование и реквизиты нормативного правового акта)	Содержание нарушения и (или) недостатка согласно выданному предписанию, представлению.	Проведенные мероприятия, принятые меры по устранению нарушения ГБДОУ	Перечень документов, подтверждающих устранение нарушения ГБДОУ
26.02.2016	Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в Приморском, Петроградском, курортном, Кронштадтском районах	Внеплановая выездная проверка на основании Поручения Правительства Российской Федерации	П. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года), утв. Постановлением от 15 мая 2013 года N 26	Неэффективная ревизия вентканалов и вентиляционных решеток группы № 3 (следы пыли)	Замечание устранено. Обслуживающей организацией проведена очистка вентиляционных решеток группы.	Отметка в журнале регистрации работ по обслуживанию системы приточно-вытяжной вентиляции о проведенной работе от 29.02.2016 г.
			П. 8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 (с изменениями на 27 августа 2015 года), утв. Постановлением от 15 мая 2013 года N 26	Неэффективное проветривание в группе (показатель термометра +26)	Замечание устранено. Уточнен график проведения проветривания в группе.	График проветривания группы.

Заведующий ГБДОУ



А.З. Горчакова